

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Phân tách lộ điện, công tắc bật, tắt điện chiếu sáng của sảnh chính, logia khỏi lộ điện, công tắc bật, tắt điện chiếu sáng hành lang các nhà D, S1 và tòa nhà trung tâm

Kính gửi: Các đơn vị, nhà cung cấp dịch vụ.

Trước hết Bệnh viện Quân y 103 xin trân trọng cảm ơn sự phối hợp, hợp tác của các đơn vị, nhà cung cấp với Bệnh viện trong suốt thời gian qua.

Hiện nay, Bệnh viện có nhu cầu phân tách lộ điện, công tắc bật, tắt điện chiếu sáng của sảnh chính, logia khỏi lộ điện, công tắc bật, tắt điện chiếu sáng hành lang các nhà D, S1 và tòa nhà trung tâm. Đề có cơ sở lập dự toán, kế hoạch báo giá về Bệnh viện Quân y 103 theo các thông tin sau:

1. Danh mục hàng hóa, dịch vụ; thông số kỹ thuật; khối lượng; chất lượng dịch vụ (*Chi tiết tại Phụ lục kèm theo*)

2. Hồ sơ báo giá

2.1. Nội dung báo giá

Tên hàng hóa, dịch vụ, thông số kỹ thuật/mô tả, nhãn hiệu, xuất xứ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá (đã bao gồm thuế, chi phí vận chuyển, lắp đặt, bảo hành,... tại Bệnh viện Quân y 103, số 261 đường Phùng Hưng, phường Hà Đông, TP. Hà Nội).

2.2. Hồ sơ năng lực của nhà thầu

- Giấy đăng ký kinh doanh.

- Quyết định trúng thầu, hợp đồng tương tự về cung cấp hàng hóa, dịch vụ mà đơn vị đã thực hiện (Nếu có).

3. Thời gian nhận báo giá: Bắt đầu kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25/5/2026 hoặc khi nhận đủ 03 báo giá theo quy định.

4. Phương thức báo giá: Báo giá gửi trực tiếp hoặc qua đường công văn, bưu điện.

5. Địa điểm nhận báo giá: Ban Điều hành, quản lý các toà nhà/Bệnh viện Quân y 103 (*Liên hệ Nguyễn Khánh Toàn; SĐT: 0989.120.806*). Địa chỉ: số 261 đường Phùng Hưng, phường Hà Đông, TP. Hà Nội.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị.

Nơi nhận:


- Như trên;
- Ban Tài chính;
- Lưu: DHQL. T04



GIÁM ĐỐC

(Handwritten signature)

Thiếu tướng Lương Công Thước



Phụ lục
DANH MỤC PHÂN TÁCH LỘ ĐIỆN, CÔNG TẮC BẬT, TẮT ĐIỆN CHIẾU SÁNG CỦA SẢNH CHÍNH,
LOGIA KHỎI LỘ ĐIỆN, CÔNG TẮC BẬT, TẮT ĐIỆN CHIẾU SÁNG HÀNH LANG
CÁC NHÀ D, SI VÀ TÒA NHÀ TRUNG TÂM
(Kèm theo Yêu cầu báo giá ngày 15/2026 của BVQY103)

| TT | Danh mục hàng hóa, dịch vụ | Thông số kỹ thuật/mô tả dịch vụ | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
|----------|-------------------------------|---|-----|----------|---------|
| I | NHÀ D4 | | | | |
| 1 | Dây điện 2x1,5mm ² | <ul style="list-style-type: none">- Thông số: VCTFK 2x1,5mm²- Cấu trúc: 2 lõi đồng, xoắn- Tiết diện: 0,5 - 10mm²- Điện áp danh định: 300/500V- Quy cách: Cu/PVC/PVC | Mét | 180 | |
| 2 | Bộ hẹn giờ bật, tắt điện | <ul style="list-style-type: none">- Dòng Timer: 24h- Hẹn giờ: On - Off- Chương trình: 6 chế độ cài giờ- Công suất: 220 - 240VAC- Dòng: 15A- Pin dự phòng: 300h | Bộ | 02 | |
| 3 | Ống ghen mềm | <ul style="list-style-type: none">- Đường kính ống: D20- Chất liệu: Nhựa PVC | Mét | 150 | |



| TT | Danh mục hàng hóa, dịch vụ | Thông số kỹ thuật/mô tả dịch vụ | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
|-----------|-------------------------------|---|-----|----------|---------|
| 4 | Nhân công | <ul style="list-style-type: none"> - Phân tách lộ điện: Sảnh chính 2 lộ, logia 8 lộ - Lắp đặt ống ghen - Triển khai dây điện - Lắp đặt bộ hẹn giờ bật, tắt điện | Gói | 01 | |
| II | NHÀ D5 | | | | |
| 1 | Dây điện 2x1,5mm ² | <ul style="list-style-type: none"> - Thông số: VCTFK 2x1,5mm² - Cấu trúc: 2 lõi đồng, xoắn - Tiết diện: 0,5 - 10mm² - Điện áp danh định: 300/500V - Quy cách: Cu/PVC/PVC | Mét | 300 | |
| 2 | Bộ hẹn giờ bật, tắt điện | <ul style="list-style-type: none"> - Dòng Timer: 24h - Hẹn giờ: On - Off - Chương trình: 6 chế độ cài giờ - Công suất: 220 - 240VAC - Dòng: 15A - Pin dự phòng: 300h | Bộ | 04 | |
| 3 | Ống ghen mềm | <ul style="list-style-type: none"> - Đường kính ống: D20 - Chất liệu: Nhựa PVC | Mét | 240 | |

| TT | Danh mục hàng hóa, dịch vụ | Thông số kỹ thuật/mô tả dịch vụ | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
|------------|-------------------------------|---|-----|----------|---------|
| 4 | Nhân công | <ul style="list-style-type: none"> - Phân tách lộ điện: Sảnh chính 2 lộ, logia 16 lộ - Lắp đặt ống ghen - Triển khai dây điện - Lắp đặt bộ hẹn giờ bật, tắt điện | Gói | 01 | |
| III | NHÀ D6 | | | | |
| 1 | Dây điện 2x1,5mm ² | <ul style="list-style-type: none"> - Thông số: VCTFK 2x1,5mm² - Cấu trúc: 2 lõi đồng, xoắn - Tiết diện: 0,5 - 10mm² - Điện áp danh định: 300/500V - Quy cách: Cu/PVC/PVC | Mét | 370 | |
| 2 | Bộ hẹn giờ bật, tắt điện | <ul style="list-style-type: none"> - Dòng Timer: 24h - Hẹn giờ: On - Off - Chương trình: 6 chế độ cài giờ - Công suất: 220 - 240VAC - Dòng: 15A - Pin dự phòng: 300h | Bộ | 04 | |
| 3 | Ống ghen mềm | <ul style="list-style-type: none"> - Đường kính ống: D20 - Chất liệu: Nhựa PVC | Mét | 310 | |

| TT | Danh mục hàng hóa, dịch vụ | Thông số kỹ thuật/mô tả dịch vụ | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
|----|-------------------------------|---|-----|----------|---------|
| 4 | Nhân công | <ul style="list-style-type: none"> - Phân tách lộ điện: Sảnh chính 2 lộ, sảnh phụ 2 lộ, logia 16 lộ - Lắp đặt ống ghen - Triển khai dây điện - Lắp đặt bộ hẹn giờ bật, tắt điện | Gói | 01 | |
| IV | NHÀ S1 | | | | |
| 1 | Dây điện 2x1,5mm ² | <ul style="list-style-type: none"> - Thông số: VCTFK 2x1,5mm² - Cấu trúc: 2 lõi đồng, xoắn - Tiết diện: 0,5 - 10mm² - Điện áp danh định: 300/500V - Quy cách: Cu/PVC/PVC | Mét | 120 | |
| 2 | Bộ hẹn giờ bật, tắt điện | <ul style="list-style-type: none"> - Dòng Timer: 24h - Hẹn giờ: On - Off - Chương trình: 6 chế độ cài giờ - Công suất: 220 - 240VAC - Dòng: 15A - Pin dự phòng: 300h | Bộ | 07 | |
| 3 | Ống ghen mềm | <ul style="list-style-type: none"> - Đường kính ống: D20 - Chất liệu: Nhựa PVC | Mét | 90 | |

| TT | Danh mục hàng hóa, dịch vụ | Thông số kỹ thuật/mô tả dịch vụ | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
|----------|---|---|-----|----------|---------|
| 5 | Nhân công | <ul style="list-style-type: none"> - Phân tách lộ điện: Hành lang logia 7 lộ - Lắp đặt ống ghen - Triển khai dây điện - Lắp đặt bộ hẹn giờ bật, tắt điện | Gói | 01 | |
| V | TÒA NHÀ TRUNG TÂM | | | | |
| 1 | Dây điện 2x1,5mm ² | <ul style="list-style-type: none"> - Thông số: VCTFK 2x1,5mm² - Cấu trúc: 2 lõi đồng, xoắn - Tiết diện: 0,5 - 10mm² - Điện áp danh định: 300/500V - Quy cách: Cu/PVC/PVC | Mét | 140 | |
| 2 | Bộ hẹn giờ bật, tắt điện | <ul style="list-style-type: none"> - Dòng Timer: 24h - Hẹn giờ: On - Off - Chương trình: 6 chế độ cài giờ - Công suất: 220 - 240VAC - Dòng: 15A - Pin dự phòng: 300h | Bộ | 10 | |
| 3 | Ống ghen mềm | <ul style="list-style-type: none"> - Đường kính ống: D20 - Chất liệu: Nhựa PVC | Mét | 130 | |
| 4 | Vật tư phụ băng dính, kẹp, măng xông, vít, nơ | | Lô | 01 | |

| TT | Danh mục hàng hóa, dịch vụ | Thông số kỹ thuật/mô tả dịch vụ | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
|----|----------------------------|--|-----|----------|---------|
| 5 | Nhân công | <ul style="list-style-type: none">- Phân tách lộ điện: Thang thoát hiểm từ tầng 1 đến tầng 3 10 lộ- Lắp đặt ống ghen- Triển khai dây điện- Lắp đặt bộ hẹn giờ bật, tắt điện | Gói | 01 | |

VN P 103