

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ
Mua sắm, lắp đặt tủ bù cho tủ tụ bù
hệ thống điện động lực tòa nhà trung tâm

Kính gửi: Các đơn vị, nhà cung cấp dịch vụ.

Trước hết Bệnh viện Quân y 103 xin trân trọng cảm ơn sự phối hợp, hợp tác của các đơn vị, nhà cung cấp với Bệnh viện trong suốt thời gian qua.

Hiện nay, Bệnh viện có nhu cầu mua sắm, lắp đặt tủ bù cho tủ tụ bù hệ thống điện động lực tòa nhà trung tâm. Để có cơ sở lập dự toán, kế hoạch báo giá về Bệnh viện Quân y 103 theo các thông tin sau:

1. Danh mục hàng hóa, dịch vụ; khối lượng; chất lượng dịch vụ (*Chi tiết tại Phụ lục kèm theo*).

2. Hồ sơ báo giá

2.1. Nội dung báo giá

Tên hàng hóa, dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá (đã bao gồm thuế, chi phí vận chuyển, lắp đặt, vận hành,... tại Bệnh viện Quân y 103, số 261 đường Phùng Hưng, phường Hà Đông, TP. Hà Nội).

2.2. Hồ sơ năng lực của nhà thầu:

- Giấy đăng ký kinh doanh.

- Quyết định trúng thầu, hợp đồng tương tự về cung cấp hàng hóa, dịch vụ mà đơn vị đã thực hiện (nếu có).

3. Thời gian nhận báo giá: Bắt đầu kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 28/02/2026 hoặc khi nhận đủ 03 báo giá theo quy định.

4. Phương thức báo giá: Báo giá gửi trực tiếp hoặc qua đường công văn, bưu điện.

5. Địa điểm nhận báo giá: Ban Điều hành, quản lý các tòa nhà/Bệnh viện Quân y 103 (*Liên hệ Nguyễn Khánh Toàn; SĐT: 0989.120.806*). Địa chỉ: số 261 đường Phùng Hưng, phường Hà Đông, TP. Hà Nội.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Tài chính;
- Lưu: ĐHQ. T04



Thiếu tướng Lương Công Thức

Phụ lục AN
DANH MỤC MUA SẴM, LẮP ĐẶT TỤ BÙ CHO TỦ TỤ BÙ
HỆ THỐNG ĐIỆN ĐỘNG LỰC TÒA NHÀ TRUNG TÂM
(Kèm theo Yêu cầu báo giá ngày 12/10/2026 của BVQY103)

TT	Danh mục hàng hóa, dịch vụ	Thông số kỹ thuật/mô tả dịch vụ	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
1	Tụ bù 3 pha 440V/50Hz/30Kvar	- Loại tụ khô, bình tròn. - Thay thế cho các tủ tụ bù (Tủ LV2-3; LV6-7; LV17 đặt tại phòng kỹ thuật điện hạ thế tầng 1, 2 nhà kỹ thuật)	Bình	60	
2	Nhân công lắp đặt	- Tháo 60 bình tụ hiện trạng. - Lắp đặt 60 bình tụ mới. - Tháo vệ sinh và đấu nối lại 180 đầu cáp đấu nối vào tụ. - Vệ sinh tủ tụ bù. - Kiểm tra trước và sau đóng điện.	Gói	01	