

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Về việc mua sắm, lắp đặt hệ thống hút mùi, thông gió phòng rửa dụng cụ nội soi phòng khám 232, các phòng kho Khoa Dược

Kính gửi: Các đơn vị, nhà cung cấp.

Trước hết Bệnh viện Quân y 103 xin trân trọng cảm ơn sự phối hợp, hợp tác của các đơn vị, nhà cung cấp với Bệnh viện trong suốt thời gian qua.

Hiện nay, Bệnh viện có nhu cầu mua sắm, lắp đặt hệ thống hút mùi, thông gió phòng rửa dụng cụ nội soi phòng khám 232, các phòng kho khoa Dược. Để có cơ sở lập dự toán, kế hoạch mua sắm, lắp đặt hệ thống hút mùi, thông gió phòng rửa dụng cụ nội soi phòng khám 232, các phòng kho khoa Dược gửi báo giá về Bệnh viện Quân y 103 theo các thông tin sau:

1. Danh mục, khối lượng công việc (*Chi tiết tại Phụ lục kèm theo*).

2. Hồ sơ báo giá

2.1. Nội dung báo giá

- Tên, nhãn hiệu sản phẩm, đơn vị tính, số lượng, đơn giá (đã bao gồm giá thuế, chi phí vận chuyển, cung cấp lắp đặt,... tại Bệnh viện Quân y 103, số 261, đường Phùng Hưng, Phường Hà Đông, TP Hà Nội).

- Bảng giá kèm thông tin mô tả chi tiết hàng hóa (dịch vụ sửa chữa, sản phẩm vật tư, cấu hình tính năng kỹ thuật, khả năng tương thích với các trang thiết bị,.....).

2.2. Hồ sơ năng lực của nhà thầu:

- Giấy đăng ký kinh doanh.

- Quyết định trúng thầu, Hợp đồng cung cấp hàng hóa về chủng loại của dịch vụ, vật tư thay thế mà đơn vị đã thực hiện (nếu có).

- Giấy chứng nhận, bản công bố chất lượng sản phẩm hàng hóa.

3. Thời gian nhận báo giá: Bắt đầu kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 12/1/2026 (hoặc khi nhận đủ báo giá theo quy định).

4. Phương thức báo giá: Báo giá gửi trực tiếp hoặc qua đường công văn, bưu điện.

5. Địa điểm nhận báo giá: Ban Điều hành, quản lý các toà nhà/Bệnh viện Quân y 103 (NV Bùi Mạnh Kiên; SĐT: 0988263869). Địa chỉ: số 261, đường Phùng Hưng, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Tài chính;
- Lưu: VT, ĐHQ. K04.



Thiếu tướng Lường Công Thức

Phụ lục
NỘI DUNG MUA SẴM, LẮP ĐẶT HỆ THỐNG HÚT MÙI, THÔNG GIÓ PHÒNG
RỬA DỤNG CỤ NỘI SOI PHÒNG KHÁM 232, CÁC PHÒNG KHO KHOA DƯỢC
 (Kèm theo Yêu cầu giá ngày 07/11/2026 của Bệnh viện Quân y 103)

STT	Danh mục hàng hóa, dịch vụ	Thông số kỹ thuật/mô tả dịch vụ	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
I	CUNG CẤP, LẮP ĐẶT HỆ THỐNG HÚT MÙI PHÒNG RỬA DỤNG CỤ NỘI SOI PHÒNG KHÁM 232				
1	Cung cấp và lắp đặt tủ điện điều khiển quạt 1 pha	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: C400xR300xS250mm - Chất liệu: Tôn dày 1,2mm, sơn tĩnh điện - Gồm có: (Đèn báo pha, cầu chì, MCB 2P 6KA, Contactor 9A, nút ấn giữ có đèn xanh, dây động lực và dây điều khiển) 	Tủ	01	
2	Cung cấp và lắp đặt tủ cường bức	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: C300xR200xS150mm - Chất liệu: Tôn dày 1,2mm, sơn tĩnh điện - Nút ấn giữ có đèn xanh - Cầu đấu, dây điện + dây điều khiển đồng bộ 	Tủ	01	
3	Cung cấp và lắp đặt quạt nối ống gió	<ul style="list-style-type: none"> - Quạt nối ống gió model PL-HF-315P - Lưu lượng 1750/2206 - Áp suất: 300 Pa - Công suất: 0.275/0.380 - Tốc độ: 1650(rpm) - Điện áp: 220 (V/Hz) 	Cái	01	
4	Cung cấp và lắp đặt ống thông gió KT 300x300mm	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước 300x300mm - Chất liệu: Inox 304 dày 0.6mm, Bích siết ê cu TDC 	m	20	
5	Cung cấp và lắp đặt bít đầu ống gió KT 300x300mm	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước 300x300mm 	Cái	01	

STT	Danh mục hàng hóa, dịch vụ	Thông số kỹ thuật/mô tả dịch vụ	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
6	Cung cấp và lắp đặt Cút 90 độ KT 300x300mm	- Chất liệu: Inox 304 dày 0.6mm, Bích siết ê cu TDC - Kích thước 300x300mm - Chất liệu: Inox 304 dày 0.6mm, Bích siết ê cu TDC	Cái	01	
7	Cung cấp và lắp đặt tê đều KT 300x300mm	- Kích thước 300x300mm - Chất liệu: Inox 304 dày 0.6mm, Bích siết ê cu TDC	Cái	02	
8	Cung cấp và lắp đặt côn thu D600/300mm	- Kích thước D600/300mm - Chất liệu: Inox 304 dày 0.6mm, Bích siết ê cu TDC	Cái	02	
9	Cung cấp và lắp đặt Z chuyển cao độ mỗi chiều 750x750 KT 300x300	- Kích thước 300x300mm - Chất liệu: Inox 304 dày 0.6mm, Bích siết ê cu TDC	Cái	02	
10	Cung cấp và lắp đặt mối nối mềm cho quạt	- Chất liệu: Inox 304 dày 0.6mm, - Bích nối cô bạt	Cái	02	
11	Cung cấp và lắp đặt côn thu đầu quạt	- Kích thước 300x300mm - Chất liệu: Inox 304 dày 0.6mm, Bích siết ê cu TDC	Cái	02	
12	Cung cấp và lắp đặt cửa Louver 600x600mm	- Cửa nan Z nan theo chiều cạnh 300mm, - Chất liệu: Inox 304	Cửa	02	
13	Cung cấp và lắp đặt Giá đỡ ống gió	- Chất liệu: Thép V5 Dày 5mm, rộng 50mm - OEM/Việt Nam	Bộ	60	
14	Cung cấp và lắp đặt hộp nối KT 160x160x50mm	- Kích thước: 160x160x50mm - Chất liệu: Nhựa PVC, 160X160X50 SINO E265/3X	Cái	01	

STT	Danh mục hàng hóa, dịch vụ	Thông số kỹ thuật/mô tả dịch vụ	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
15	Cung cấp và lắp đặt dây dẫn 2x2.5mm ²	- Tiết diện 2x2,5mm ² , ruột dẫn bằng đồng mềm, có 2 lõi, - Điện áp 300/500V, dạng hình ô van, đóng cuộn	m	40	
16	Ống gen nhựa PVC D20	- Ống luồn dây điện nhựa PVC D20 SINO SP 90251	m	40	
17	Cắt đục lỗ xuyên tường	- Xuyên tường kích thước 600x600mm	Lỗ	02	
18	Vật tư phụ	- Bulong, vít, nơ, ti ren, hàn, cắt...	Lô	01	
II CUNG CẤP, LẮP ĐẶT HỆ THỐNG THÔNG GIÓ CÁC PHÒNG KHO KHOA ĐƯỢC					
1	Cung cấp và lắp đặt quạt thông gió	- Quạt gắn tường vuông chớp, thép sơn tĩnh điện, - Model: AXP-2-5D, - Lưu lượng 4000-5000, - Áp suất 40-20(Pa), - Công suất 0,15kw, Tốc độ 4P, - Điện áp 220(V/Hz)	Cái	12	
2	Cung cấp và lắp đặt dây dẫn 2x2.5mm ²	- Tiết diện 2x2,5mm ² , ruột dẫn bằng đồng mềm, có 2 lõi, - Điện áp 300/500V, dạng hình ô van, đóng cuộn	m	150	
3	Cung cấp và lắp đặt ống gen nhựa PVC D20	- Ống luồn dây điện nhựa PVC D20 SINO SP 90251	m	150	
4	Cung cấp và lắp đặt hộp nối KT 160x160x50mm	- Kích thước: 160x160x50mm - Chất liệu: Nhựa PVC, 160X160X50 SINO E265/3X	Cái	12	

STT	Danh mục hàng hóa, dịch vụ	Thông số kỹ thuật/mô tả dịch vụ	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
5	Cung cấp và lắp đặt cửa gió lan thẳng sơn tĩnh điện Kt 600x600	- Cửa nan bầu đục 1 lớp nan theo chiều cạnh 400 Nhôm sơn tĩnh điện màu trắng Kt 600x600	Cửa	12	
6	Cung cấp và lắp đặt Aptomat RCBO 2P-20a-6ka-30ma	- Số cực 2P, dòng điện định mức 20A, dòng ngắn mạch 6Ka, dòng rò 30mA, - Điện áp định mức 240 VAC	Cái	12	
7	Cắt đục lỗ xuyên tường	- Xuyên tường kích thước 600x600mm	Lỗ	12	
8	Vật tư phụ	- Bulong, vít, nở, ti ren, hàn, cắt...	Lô	01	



[Handwritten signature]