

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Về việc bảo dưỡng, sửa chữa 02 máy điều hòa
ROOFTOP, 02 máy điều hòa phòng điều trị bệnh nhân BM-TT Ung Bướu;
di chuyển cửa gió điều hòa phòng Spect Khoa YHHN; sửa chữa điều hòa
phòng siêu âm 3.6, phòng khám 4.7 Khoa KBTYC

Kính gửi: Các đơn vị, nhà cung cấp.

Trước hết Bệnh viện Quân y 103 xin trân trọng cảm ơn sự phối hợp, hợp tác của các đơn vị, nhà cung cấp với Bệnh viện trong suốt thời gian qua.

Hiện nay, Bệnh viện có nhu cầu bảo dưỡng, sửa chữa 02 máy điều hòa ROOFTOP, 02 máy điều hòa phòng điều trị bệnh nhân BM-TT Ung Bướu; di chuyển cửa gió điều hòa phòng Spect Khoa YHHN; sửa chữa điều hòa phòng siêu âm 3.6, phòng khám 4.7 Khoa KBTYC. Để có cơ sở lập dự toán, kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa 02 máy điều hòa ROOFTOP, 02 máy điều hòa phòng điều trị bệnh nhân BM-TT Ung Bướu; di chuyển cửa gió điều hòa phòng Spect Khoa YHHN; sửa chữa điều hòa phòng siêu âm 3.6, phòng khám 4.7 Khoa KBTYC gửi báo giá về Bệnh viện Quân y 103 theo các thông tin sau:

1. Danh mục, khối lượng công việc (*Chi tiết tại Phụ lục kèm theo*).

2. Hồ sơ báo giá

2.1. Nội dung báo giá

- Tên, nhãn hiệu sản phẩm, đơn vị tính, số lượng, đơn giá (đã bao gồm giá thuế, chi phí vận chuyển, cung cấp dịch vụ sửa chữa,... trọn gói Bệnh viện Quân y 103, số 261 đường Phùng Hưng, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội).

2.2. Hồ sơ năng lực của nhà thầu:

- Giấy đăng ký kinh doanh.

- Hợp đồng tương tự về sửa chữa điều hòa các đơn vị đã thực hiện (nếu có).

3. Thời gian nhận báo giá: Bắt đầu kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/8/2025 (hoặc khi nhận đủ báo giá theo quy định).

4. Phương thức báo giá: Báo giá gửi trực tiếp hoặc qua đường công văn, bưu điện.

5. Địa điểm nhận báo giá: Địa điểm nhận báo giá: Ban Điều hành, quản lí các toà nhà/Bệnh viện Quân y 103 (NV Trần Tất Thành; SĐT: 0983618108). Địa chỉ: số 261, đường Phùng Hưng, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị. *Ms*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Tài chính;
- Lưu: VT, ĐHQ.L. T04.



Thiếu tướng Lương Công Thúc

Phụ lục

**NỘI DUNG BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA 02 MÁY ĐIỀU HÒA ROOFTOP,
02 PHÒNG ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN BM-TT UNG BƯỚU; DI CHUYỂN
CỬA GIÓ ĐIỀU HÒA PHÒNG SPECT KHOA YHHN; SỬA CHỮA ĐIỀU
HÒA PHÒNG SIÊU ÂM 3.6, PHÒNG KHÁM 4.7 KHOA KBTYC
(Kèm theo Yêu cầu báo giá ngày 18/2025 của Bệnh viện Quân y 103)**

TT	Nội dung công việc	Đơn vị	Số lượng	Ghi chú
A	Điều hòa BM-TT Ung Bướu			
I	Điều hòa ROOFTOP			
1	Sửa chữa Motor quạt dàn lạnh điều hoà Rooftop: - Model: UATP700AMY1 - S/N: K000121 - Công suất 230,000 BTU/h. - Tháo dỡ quạt khỏi dàn lạnh. - Hàn gia cố khung giá Motor quạt. - Thay ổ bi, tra dầu. - Sửa chữa trục đỡ quạt. - Lắp đặt quạt trở lại dàn lạnh.	Cái	01	
2	Bảo dưỡng 2 máy Rooftop 230,000 BTU/h: - Vệ sinh tổng thể máy. - Vệ sinh dàn trao đổi nhiệt. - Chỉnh lại cánh tản nhiệt bị cong móp. - Hàn gia cố khung máy ROOFTOP.	Máy	02	
3	Sửa chữa hệ thống điện động lực máy Rooftop: - Bảo dưỡng hệ thống điện động lực máy Rooftop. - Sửa chữa đường dây điện điều khiển đang bị chập chòn. - Sửa chữa khởi động từ của máy rooftop. - Sửa chữa hệ thống điện điều khiển tại tủ điện phòng xạ trị.	Máy	02	
4	Sơn chống gỉ đường ống gió điều hoà nằm trên mái nhà, thay thế bulong han	m2	340	02 máy điều hòa

TT	Nội dung công việc	Đơn vị	Số lượng	Ghi chú
	gì trên hệ thống ống gió trên mái			ROOFTOP
5	Vệ sinh: - Cửa gió thổi điều hoà - Lưới lọc và cửa gió hồi điều hoà"	Cái	24	02 máy điều hoà ROOFTOP
6	-Tháo dỡ lớp bảo ôn cũ - Vệ sinh đường ống gió	m2	50	02 máy điều hoà ROOFTOP
7	Bọc bảo ôn đường ống gió	m2	50	02 máy điều hoà ROOFTOP
8	Dây curoa quạt dàn lạnh - Thông số kỹ thuật dây curoa: FM-48	Cái	04	
9	Máy nén điều hoà ROOFTOP, Model: UATP700AMY1 - Công suất: 230.000 BTU/h - S/N: K000122	Cái	01	
10	Lồng quạt máy Rooftop Model: UATP700AMY1	Cái	02	
11	Công tắc áp suất máy Rooftop Model: UATP700AMY1	Cái	04	
12	Gas R22	kg	50	
13	Nhân công thay thế máy nén: - Tháo 01 máy nén cũ. - Thay thế 01 máy nén mới.	Gói	01	
14	Nhân công thay thế lồng quạt: -Tháo 02 lồng quạt cũ. - Thay thế 02 lồng quạt mới.	Gói	01	
15	Nhân công thay thế công tắc áp suất: -Tháo 04 công tắc cũ. - Thay thế 04 công tắc mới.	Gói	01	
16	Nhân công nạp gas: - Xả gas cũ - Dùng nitơ thử kín đường ống - Nạp gas bổ sung	Gói	01	
II	Điều hòa 02 phòng điều trị bệnh nhân			
1	Bơm nước ngưng	Cái	02	
2	Nhân công thay thế 02 bơm nước	Gói	01	



TT	Nội dung công việc	Đơn vị	Số lượng	Ghi chú
	ngung cho 02 máy điều hoà Gree Model: GWC12QC – K3NNC2H/I Công suất 11.800 BTU			
B	Di chuyển cửa gió điều hòa phòng Spect Khoa YHHN			
1	Tháo dỡ cửa gió, hộp gió và ống gió mềm cũ: - Tháo 02 cửa gió, 02 hộp gió. - Tháo bỏ 02 đường ống gió mềm cũ kết nối với hộp gió	Cửa	02	
2	Ống gió mềm D400	m	12	
3	Giá đỡ hộp gió	Bộ	02	
4	Giá đỡ ống gió	Bộ	04	
5	Lắp đặt ống gió mềm mới, hộp gió và cửa gió tại vị trí mới: - Lắp đặt cửa gió, hộp gió tại vị trí mới. - Kết nối 02 đường ống gió mới vào hộp gió tại vị trí mới	Cửa	02	
6	Vật tư phụ (băng dính trong, băng dính bạc, ê cu, long đen, keo dog, lò xo treo cửa gió,...)	Gói	01	
C	Điều hòa Khoa KBTYC			
I	Phòng siêu âm 3.6			
	- Thay thế tụ đề block điều hoà treo tường Casper model: EC-18TL11, công suất 18.000 BTU/h			Sử dụng thang dây tiến hành sửa chữa
II	Phòng khám 4.7			
1	Gas 410A	Kg	02	
2	Nhân công nạp gas bổ sung cho điều hoà treo tường Reetech, model: RT 12-TA-A, công suất 12.000 BTU/h.	Gói	01	Sử dụng thang dây tiến hành sửa chữa



Handwritten signature