

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2026

### YÊU CẦU BÁO GIÁ

Về việc mua sắm, thay thế ghen điện AHU, quạt hút mùi  
mái tầng 4 và động cơ quạt hút mùi mái tầng 14

Kính gửi: Quý công ty, đơn vị cung cấp vật tư, trang thiết bị.

Hiện tại Bệnh viện Quân y 103 đang có nhu cầu mua sắm, thay thế ghen điện AHU, quạt hút mùi mái tầng 4 và động cơ quạt hút mùi mái tầng 14. Bệnh viện Quân y 103 kính mời các đơn vị có khả năng cung cấp dịch vụ gửi báo giá về Bệnh viện Quân y 103 theo các thông tin sau:

1. Danh mục, khối lượng:

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

2. Hồ sơ báo giá

2.1. Nội dung báo giá.

- Tên, danh mục công việc, xuất xứ hàng hóa, khối lượng, đơn giá.

- Thời gian bảo hành.

2.2. Hồ sơ năng lực của nhà thầu:

- Giấy đăng ký kinh doanh.

- Hợp đồng tương tự về dịch vụ, sản phẩm, hàng hóa... mà đơn vị đã thực hiện (nếu có).

3. Thời gian nhận báo giá: Bắt đầu kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 04/9/2026 (hoặc khi nhận đủ 03 báo giá theo quy định).

4. Phương thức báo giá: Báo giá gửi trực tiếp hoặc qua đường công văn, bưu điện.

5. Địa điểm nhận báo giá: Ban Điều hành, quản lý các tòa nhà/Bệnh viện Quân y 103 (NV Trần Tất Thành; SĐT: 0983618108. Địa chỉ: số 261 đường Phùng Hưng, phường Phúc La, quận Hà Đông, TP Hà Nội.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban Tài chính;

- Lưu: VT, BDHQL. T03.



GIÁM ĐỐC

Thiếu tướng Lường Công Thức

**NỘI DUNG MUA SẴM, THAY THẾ GHEN ĐIỆN AHU, QUẠT HÚT MÙI MÁI  
TẦNG 4 VÀ ĐỘNG CƠ QUẠT HÚT MÙI MÁI TẦNG 14**

(Kèm theo yêu cầu báo giá ngày 28/8/2026 của Bệnh viện Quân y 103)

| TT       | Danh mục hàng hóa/ dịch vụ                | Thông số kỹ thuật/ mô tả dịch vụ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Đơn vị | Số lượng | Ghi chú                    |
|----------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------------------|
| <b>I</b> | <b>Thay thế ghen điện mái Tầng 4</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |          |                            |
| 1        | Dịch vụ tháo dỡ và thay thế ghen điện     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tháo dỡ toàn bộ gen điện bị hư hỏng/xuống cấp.</li> <li>- Lắp đặt gen điện mới, phù hợp với kích thước và số lượng dây cáp hiện hữu.</li> <li>- Sắp xếp, cố định và bảo vệ dây điện nguồn, dây tín hiệu của hệ thống AHU và quạt hút mùi bên trong gen điện.</li> <li>- Lắp đặt đầy đủ phụ kiện đi kèm.</li> <li>- Đảm bảo gen điện được lắp đặt chắc chắn, thẳng, kín, có tính thẩm mỹ và thuận tiện cho công tác kiểm tra, bảo trì sau này.</li> <li>- Thu gom, vận chuyển và xử lý vật tư, phế thải phát sinh trong quá trình tháo dỡ.</li> <li>- Sau khi hoàn thành, kiểm tra và bàn giao hệ thống đảm bảo dây điện, dây tín hiệu được bảo vệ an toàn.</li> </ul> | m      | 250      | Vị trí sảnh sau mái tầng 4 |
| 2        | Ống ruột gà lõi thép bọc nhựa PVC 1-1/4"  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lõi thép bảo đảm độ bền cơ học; lớp bọc PVC bảo đảm khả năng bảo vệ dây dẫn</li> <li>- Đường kính trong: <math>32.8 \pm 1</math> mm</li> <li>- Đường kính ngoài: <math>41.5 \pm 1</math> mm</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m      | 70       |                            |
| 3        | Ống ruột gà lõi thép bọc nhựa PVC 1- 1/2" | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lõi thép bảo đảm độ bền cơ học; lớp bọc PVC bảo đảm khả năng bảo vệ dây dẫn</li> <li>- Đường kính trong: <math>38.1 \pm 1</math> mm</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m      | 180      |                            |



*Handwritten signature*

| TT                                              | Danh mục hàng hóa/ dịch vụ                       | Thông số kỹ thuật/ mô tả dịch vụ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Đơn vị | Số lượng | Ghi chú |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|
|                                                 |                                                  | - Đường kính ngoài: $47.2 \pm 1$ mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |         |
| 4                                               | Vật tư phụ ( vít, nở...)                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vít nở, đai ôm, kẹp và các vật tư phụ cần thiết phục vụ lắp đặt.</li> <li>- Chủng loại, kích thước và số lượng phù hợp với thực tế thi công.</li> <li>- Bảo đảm chắc chắn, an toàn và đồng bộ sau khi lắp đặt.</li> </ul>                                                                                                                                                                            | gói    | 01       |         |
| <b>II Thay thế Động cơ Quạt hút mùi Tầng 14</b> |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |         |
| 1                                               | Động cơ quạt                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Công suất <math>\geq 11</math> Kw</li> <li>- Điện áp: 380 V/3P/50 Hz.</li> <li>- Số cực: 4 cực</li> <li>- Hiệu suất: IE1 hoặc cao hơn</li> <li>- Cấp cáp điện: Class H hoặc tương đương</li> <li>- Kiểu lắp đặt: B3 hoặc tương thích với động cơ và hệ thống</li> <li>- Động cơ mới 100%, có kích thước lắp đặt, thông số trục và khả năng vận hành tương thích với hệ thống quạt hút mùi</li> </ul> | Cái    | 01       |         |
| 2                                               | Puly côn 03 đai B thay thế                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Puly côn 3 rãnh, sử dụng 03 dây curoa bản B.</li> <li>- Đường kính trong <math>100 \pm 2</math> mm</li> <li>- Đường kính ngoài <math>260 \pm 2</math> mm</li> <li>- Dùng 3 sợi dây curoa bản B</li> <li>- Chiều rộng đỉnh dây 17mm <math>\pm 1</math> mm</li> <li>- Đường kính lỗ trục: phù hợp với trục quạt</li> <li>- Puly mới 100%, bảo đảm lắp đặt và tương thích với hệ thống quạt</li> </ul>  | Cái    | 01       |         |
| 3                                               | Nhân công lắp đặt quạt ,đấu nối , cân chỉnh quạt | Lắp đặt quạt , đấu nối điện , cân chỉnh , vận hành quạt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | gói    | 01       |         |

Vị trí tại  
mặt

Tầng 14,  
Block B  
(Quạt  
hút mùi  
cho nhà  
vệ sinh  
từ tầng 4  
đến tầng  
13)



MS