

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2024

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Về việc bảo trì hệ thống khí y tế trong tòa nhà trung tâm

Kính gửi: Các đơn vị, nhà cung cấp.

Trước hết Bệnh viện Quân y 103 xin trân trọng cảm ơn sự phối hợp, hợp tác của các đơn vị, nhà cung cấp với Bệnh viện trong suốt thời gian qua.

Hiện nay, Bệnh viện có nhu cầu bảo trì hệ thống khí y tế trong tòa nhà trung tâm. Để có cơ sở lập dự toán, kế hoạch bảo trì hệ thống khí y tế trong tòa nhà trung tâm báo giá về Bệnh viện Quân y 103 theo các thông tin sau:

1. Danh mục, số lượng thông số kỹ thuật, nội dung công việc (*Chi tiết như Phụ lục kèm theo*).

2. Hồ sơ báo giá

2.1. Nội dung báo giá

- Bảng giá kèm thông tin mô tả chi tiết sản phẩm hàng hóa, nội dung công việc.

2.2. Hồ sơ năng lực của nhà thầu:

- Giấy đăng ký kinh doanh.

- Hợp đồng tương tự

3. Thời gian nhận báo giá: Bắt đầu kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 16/6/2024 (hoặc khi nhận đủ báo giá theo quy định).

4. Phương thức báo giá: Báo giá gửi trực tiếp hoặc qua đường công văn, bưu điện.

5. Địa điểm nhận báo giá: Ban Điều hành, quản lý các toà nhà/Bệnh viện Quân y 103 (NV Bùi Mạnh Kiên; SĐT: 0988263869). Địa chỉ: số 261 đường Phùng Hưng, phường Phúc La, quận Hà Đông, TP Hà Nội.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị. *AKauis*

Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban Tài chính;

- Lưu: VT, ĐHQ. K04



Đại tá Lương Công Thước

Phụ lục I
DANH MỤC NỘI DUNG BẢO TRÌ HỆ THỐNG KHÍ Y TẾ
TRONG TÒA NHÀ TRUNG TÂM
(Kèm theo Thư mời báo giá ngày 12/11/2024 của BVQY103)

STT	Danh mục dịch vụ	Thông số kỹ thuật thiết bị	Đơn vị	Số lượng
A	B			
1	Hệ thống trung tâm cấp khí nén			
1.1	Tra mỡ chịu nhiệt máy nén + Vệ sinh lọc gió máy nén + Vệ sinh moto máy nén + Siết căng lại dây curoa máy nén + Siết chặt các kết cấu cơ khí của máy	Xuất xứ: NSK/Nhật Bản	Máy	4
2	Hệ thống trung tâm cấp khí hút			
2.1	Thay dầu máy hút chân không chuyên dụng	Xuất xứ: SHL/ Hàn Quốc	Máy	4
2.2	Thay thế phin lọc dầu máy hút	Xuất xứ: Busch/ Đức	Bộ	4
2.3	Sửa chữa van 1 chiều 1 máy hút		Cái	2
2.4	Vệ sinh, căn chỉnh, gia cố cơ khí toàn bộ hệ thống		HT	1
3	Trung tâm cấp khí Oxy lỏng			
3.1	Thay thế Đĩa nổ van an toàn tank oxy lỏng	Xuất xứ: Mỹ	Cái	2

Handwritten signature

TÀN SUẤT, YÊU CẦU BẢO TRÌ HỆ THỐNG KHÍ YẾU TRONG TÒA NHÀ TRUNG TÂM
(Kèm theo Thư mời báo giá ngày 27/12/2024 của BQY103)



STT	Nội dung dịch vụ	Tần suất						Số lần thực hiện/năm	Yêu cầu đạt được
		Hàng ngày	Hàng tuần	Hàng quý	Hàng tháng	Nửa năm	Hàng năm		
1	Bảo trì hệ thống máy nén khí								
	Kiểm tra sự rò rỉ khí	x							Không có tiếng xì rò rỉ khí
	Kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống	x							Hoạt động bình thường
	Kiểm tra độ rung lắc, độ ồn của các thiết bị khi chạy tải			x				3	Không có rung lắc, tiếng kêu và đảm bảo kết cấu chắc chắn
	Siết lại các ốc, vít; căng dây curoa, thay thế dây curoa bị xơ tước nếu cần			x				3	Đảm bảo các ốc, vít chắc chắn, dây curoa căng không trùng
	Kiểm tra, vệ sinh phin lọc, lọc gió				x			12	Sạch sẽ, đảm bảo an toàn
	Thay thế phin lọc gió							1	Phù hợp tiêu chuẩn tại hồ sơ kỹ thuật của hệ thống
	Bơm mỡ máy nén							1	Phù hợp tiêu chuẩn tại hồ sơ kỹ thuật của hệ thống
	Kiểm tra hệ thống đồng hồ áp suất, van an toàn, van xả			x				3	Phù hợp tiêu chuẩn tại hồ sơ kỹ thuật của hệ thống
	Kiểm tra dàn lọc khí						x	2	Hoạt động bình thường

SBS
AKAWA

3 Trung tâm khí oxy lỏng									
	Kiểm tra sự rò rỉ khí	x							Không có tiếng xì rò rỉ khí
	Kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống	x							Xuất xứ: Mỹ
	Kiểm tra các đồng hồ hiển thị áp suất và lưu lượng				x			3	Hoạt động bình thường
	Kiểm tra hệ thống van xả, van an toàn, van điều áp				x			3	Hoạt động bình thường, không bị rò rỉ khí
	Kiểm tra tình trạng hoạt động của dàn chai dự phòng	x							Hoạt động bình thường, còn hay hết oxy trong các chai
	Gia có các kết cấu cơ khí				x			3	Không có rung lắc, tiếng kêu và đảm bảo kết cấu chắc chắn
	Vệ sinh, làm sạch bên ngoài hệ thống						x	2	Sạch sẽ, đảm bảo an toàn

Handwritten signature Maury