

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ
Về việc cung cấp dịch vụ sửa chữa, thay thế
lắp đặt bổ sung thiết bị hệ thống BMS

Kính gửi: Các đơn vị, nhà cung cấp dịch vụ.

Trước hết Bệnh viện Quân y 103 xin trân trọng cảm ơn sự phối hợp, hợp tác của các đơn vị, nhà cung cấp với Bệnh viện trong suốt thời gian qua.

Hiện nay, Bệnh viện có nhu cầu sửa chữa thay thế, lắp đặt bổ sung thiết bị hệ thống BMS. Để có cơ sở lập dự toán kính mời các đơn vị có khả năng thực hiện cung cấp dịch vụ sửa chữa thay thế, lắp đặt bổ sung thiết bị hệ thống BMS gửi báo giá về Bệnh viện Quân y 103 theo các thông tin sau:

1. Danh mục, số lượng và thông số kỹ thuật, nội dung yêu cầu (*Chi tiết tại Phụ lục kèm theo*).

2. Hồ sơ báo giá

2.1. Nội dung báo giá

- Bảng giá kèm thông tin mô tả chi tiết dịch vụ sửa chữa thay thế, lắp đặt bổ sung thiết bị hệ thống BMS.

2.2. Hồ sơ năng lực của nhà thầu:

- Giấy đăng ký kinh doanh.

- Quyết định trúng thầu, hợp đồng tương tự về sửa chữa, thay thế, lắp đặt bổ sung thiết bị hệ thống BMS (Nếu có).

3. Thời gian nhận báo giá: Bắt đầu kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 7/7/2026 hoặc khi nhận đủ 03 báo giá theo quy định.

4. Phương thức báo giá: Báo giá gửi trực tiếp hoặc qua đường công văn, bưu điện.

5. Địa điểm nhận báo giá: Ban Điều hành, quản lý các toà nhà/Bệnh viện Quân y 103 (*Liên hệ Lê Văn Chiến; SĐT: 0352099498*). Địa chỉ: số 261 đường Phùng Hưng, phường Hà Đông, TP. Hà Nội.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Tài chính;
- Lưu: VT, ĐHQ. T04

GIÁM ĐỐC



Thiều tướng Lương Công Thức

Phụ lục 1
DANH MỤC, KHỐI LƯỢNG SỬA CHỮA THAY THẾ, LẮP ĐẶT BỔ SUNG
THIẾT BỊ HỆ THỐNG BMS

(Kèm theo Yêu cầu báo giá ngày / /2026 của Bệnh viện Quân y 103)

TT	Danh mục công việc	Thông số kỹ thuật/ Nội dung yêu cầu	ĐVT	SL
1	Sửa chữa bộ điều khiển DDC bị lỗi	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra bộ phận nguồn, công truyền thông, bo mạch bộ điều khiển. - Sửa chữa bộ phận nguồn, công truyền thông, bo mạch bộ điều khiển. - Lắp đặt lại và kết nối với hệ thống BMS, chỉ thanh toán những bộ điều khiển hoạt động trở lại sau khi sửa chữa. - Bảo hành: ≥ 06 tháng 	Bộ	25
2	Cung cấp, thay thế cảm biến nhiệt độ đường ống gió	<ul style="list-style-type: none"> - Độ chính xác: DIN class A; $\pm 0,15^{\circ}\text{C}$ @ 0°C ($\pm 0,28^{\circ}\text{F}$ @ 32°F). - Giới hạn nhiệt độ hoạt động: -40 đến 302°F (-40 đến 150°C). - Vật liệu vỏ: Đạt tiêu chuẩn UL 94 V-0, chất liệu nhựa polycarbonate. - Cấp bảo vệ vỏ: NEMA 4X (IP66) (chỉ áp dụng cho model DFW, IBW). - Chứng nhận: Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của Chỉ thị EU 2011/65/EU RoHS II. - Bảo hành: ≥ 12 tháng 	Cái	6
3	Cung cấp, lắp đặt thiết bị chuyển mạch (Switch) 16 cổng	<ul style="list-style-type: none"> - ≥ 16 cổng x 10/100/1000Mbs RJ45. - ≥ 2 cổng x SFP 1.25G - Chuyển tiếp tín hiệu băng thông gigabit không chặn. - Cắm và chạy không cần cấu hình - Tổng công suất tối đa $< 6\text{W}$. - Bảo hành: ≥ 12 tháng 	Cái	6