

Hà Nội, ngày 4 tháng 8 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ
Về việc thay thế thiết bị PCCC hư hỏng

Kính gửi: Các đơn vị, nhà cung cấp.

Trước hết Bệnh viện Quân y 103 xin trân trọng cảm ơn sự phối hợp, hợp tác của các đơn vị, nhà cung cấp với Bệnh viện trong suốt thời gian qua.

Hiện nay, Bệnh viện có nhu cầu sửa chữa, thay thế thiết bị PCCC hư hỏng, để có cơ sở lập dự toán kính mời các đơn vị có khả năng cung cấp dịch vụ sửa chữa, thay thế thiết bị PCCC hư hỏng gửi báo giá về Bệnh viện Quân y 103 theo các thông tin sau:

1. Danh mục, khối lượng, thông số kỹ thuật, nội dung yêu cầu (*Chi tiết tại Phụ lục kèm theo*).

2. Hồ sơ báo giá

2.1. Nội dung báo giá

- Bảng giá kèm thông tin mô tả chi tiết hàng hóa, dịch vụ.

2.2. Hồ sơ năng lực của nhà thầu:

- Giấy đăng ký kinh doanh.

- Hợp đồng tương tự về sửa chữa, thay thế thiết bị PCCC (nếu có).

3. Thời gian nhận báo giá: Bắt đầu kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 21/8/2026 (hoặc khi nhận đủ báo giá theo quy định).

4. Phương thức báo giá: Báo giá gửi trực tiếp hoặc qua đường công văn, bưu điện.

5. Địa điểm nhận báo giá: Ban Điều hành, quản lý các toà nhà/Bệnh viện Quân y 103 (*Lê Văn Chiến; SĐT: 0352099498*). Địa chỉ: số 261 đường Phùng Hưng, phường Hà Đông, TP Hà Nội.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Tài chính;
- Lưu: VT, ĐHQ.L. T04.



GIÁM ĐỐC

Thiếu tướng Lường Công Thức

Phụ lục

THAY THẾ THIẾT BỊ PCCC HƯ HỎNG

(Kèm theo Yêu cầu báo giá ngày 14/8/2026 của Bệnh viện Quân y 103)

TT	Danh mục hàng hóa	Thông số kỹ thuật	ĐVT	KL
1	Cung cấp lắp đặt đầu báo cháy khói địa chỉ	- Dải điện áp: 18-30Vdc; - Dòng tiêu thụ 220μA; - Dòng khi báo cháy(max) 5mA; - Thời gian báo cháy ≤ 2 giây, thời gian reset(max) 2 giây; - Nhiệt độ hoạt động 32 độ F đến 100 độ F; - Phù hợp với hệ thống báo cháy Cooper Bệnh viện đang sử dụng.	Đầu	38
2	Cung cấp lắp đặt đầu báo nhiệt	- Dải điện áp: 18-30Vdc; - Dòng tiêu thụ 220μA; - Dòng khi báo cháy(max) 5mA; - Nhiệt độ hoạt động 14 độ F đến 140 độ F; - Đèn báo: Đèn LED chớp đỏ khi giám sát, sáng đỏ khi báo động; - Phù hợp với hệ thống báo cháy Cooper Bệnh viện đang sử dụng.	Đầu	11
3	Cung cấp lắp đặt chuông đèn báo cháy treo tường	- Dải điện áp: 17-32Vdc; - Nhiệt độ hoạt động 14 độ F đến 122 độ F; - Đầu ra âm thanh: + Âm lượng thấp: 92dB ở 6,5mA; + Âm lượng trung bình: 97dB ở 7,5mA; + Âm lượng cao: 100dB ở 8,5mA; - Màu sắc: đỏ.	Bộ	06
4	Cung cấp lắp đặt đèn exit	- Chế độ hoạt động: Liên tục; - Nguồn điện: 220 - 240 VAC; - Pin sạc: Li-on (3.7V - 2000mAh) hoặc Ni-cd (3.6V 500mA - 700mAh); - Thời gian sạc đầy: ≤ 24 giờ; - Thời gian thấp sáng dự phòng: ≥ 2 giờ; - Tự động sạc, tự động ngắt khi đầy, báo đỏ khi sạc.	Bộ	12

TT	Danh mục hàng hóa	Thông số kỹ thuật	ĐVT	KL
5	Cung cấp lắp đặt đèn chiếu sáng sự cố	- Nguồn điện: 220V/50Hz; - Công suất: 6W/1 bóng; - Pin sạc: Ắc quy khô 6V, 5Ah; - Thời gian sạc đầy: ≤ 24 giờ; - Thời gian thả sáng dự phòng: ≥ 2 giờ khi sử dụng 2 bóng và ≥ 4 giờ khi sử dụng 1 bóng;	Bộ	09
6	Cung cấp lắp đặt kính tủ chữa cháy vách tường KT	- Kích thước: 310 x 830 mm; - Độ dày: 6,38 mm $\pm$ 0,5mm; - Màu sắc: Kính trong suốt nhìn thấy thiết bị bên trong tủ.	Cái	04
7	Sửa chữa đường ống PCCC rò rỉ phòng bác sĩ KSNK và phòng bơm nhà kỹ thuật	Cắt bỏ T 32-25mm bị nứt gây rò rỉ; Hàn T 32-25mm mới, mở nước thử áp lực sau khi hàn.	Vị trí	2
8	Sửa chữa máy bơm điện chữa cháy tòa nhà trung tâm	Tháo trục khớp máy bơm; Gia công tiện CNC trục khớp nối; Lắp đặt khớp cơ khí mới; Lắp lại trục khớp máy bơm, căn chỉnh bơm.	Cái	1
9	Sửa chữa tủ điện bơm diesel chữa cháy tòa nhà trung tâm	- Kiểm tra nguồn điện; - Sửa chữa mạch điện tủ điện; - Siết lại các chân át bị lỏng dây.	Cái	1
10	Sửa chữa máy bơm bù chữa cháy tòa nhà trung tâm	- Ngắt nguồn điện, tháo bơm bù ra khỏi cụm bơm chữa cháy; - Thay mới bộ ổp + cánh máy bơm (11 tầng cánh); - Thay thế 01 bộ phốt; - Thay mới 02 vòng bi động cơ; - Lắp đặt lại vào cụm bơm, kiểm tra, chạy thử;	Cái	1
11	Cung cấp lắp đặt đồng hồ đo áp	- Dải đo áp suất từ 0 đến ≥ 15 bar; - Đường kính mặt: 63mm; - Kiểu kết nối: Chân đứng;	Cái	1



MS

TT	Danh mục hàng hóa	Thông số kỹ thuật	ĐVT	KL
		- Chất liệu vỏ: Inox.		
12	Sửa chữa bộ điều khiển PLC	- Kiểm tra nguồn vào; - Hàn lại các chân linh kiện nứt, lỏng; - Nạp lại chương trình điều khiển.	Cái	1
13	Cung cấp, thay thế khởi động từ 75A	- Dòng điện định mức 75A; - Điện áp 380VC; - Số cực: 3 pha; - Tiếp điểm phụ đi kèm: 2 tiếp điểm trên + 2 tiếp điểm dưới.	Cái	1
14	Thay thế tấm trần có đầu báo cháy	- Tháo thiết bị báo cháy khỏi tấm trần cũ; - Đục lỗ, lắp đặt lại thiết bị vào tấm trần mới; - Kiểm tra lại tín hiệu đầu báo cháy tại tủ báo cháy trung tâm.	Tấm	66
15	Thay thế tấm trần có đầu phun chữa cháy sprinkler	- Tháo đầu phun sprinkler khỏi tấm trần cũ; - Đục lỗ, lắp đặt lại thiết bị vào tấm trần mới.	Tấm	192

*** Lưu ý:**

- Thời gian bảo hành: 06 tháng đối với sửa chữa thiết bị; 12 tháng đối với thay thế thiết bị, kể từ ngày nghiệm thu bàn giao;
- Các thiết bị thay thế mới phải có tem kiểm định, giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy chữa cháy hoặc phải được cấp giấy phép lưu thông phương tiện phòng cháy chữa cháy;
- Cam kết hàng hóa được cung cấp là mới, chưa sử dụng, cung cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO), chứng nhận chất lượng hàng hóa (CQ) đối với hàng hóa nhập khẩu và chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa trong nước.

